
From: Jens Brandt Sørensen
Sent: 02-12-2014 12:17:55
To: RK-e-post
Subject: Høringssvar til fjernvarmekonvertering af erhvervsområde ved Islevdalvej

Veks har to kommentarer til det fremsendte projektforslag

1. I henhold til vore seneste erfaringer men ombygninger af vekslercentraler er vort skøn at omkostningerne ved ombygning af Madumvejveksleren vil andrage 2 mio. kr. i stedet for den på side 6 nævnte 1 mio. kr.
2. I afsnit 3.2.1 på side 6 er det nævnt hvordan den marginale produktionspris er fremkommet. VEKS ønsker i den sammenhæng at oplyse om, at vi efter færdiggørelsen af Varmeplan Hovedstaden 3 er gået i gang med en revision af disse beregninger.

Med venlig hilsen

Jens Brandt Sørensen

Projektudvikling

VEKS

Roskildevej 175

2620 Albertslund

T 43 66 03 66 D 43 66 03 50

WWW.VEKS.DK