

Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
rk@rk.dk

Vandplaner og havmiljø
J.nr. NST-421-00614
Ref. Ronpe
Den 9. juli 2015

Naturstyrelsens bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til vandhandleplan

Naturstyrelsen gennemgår samtlige kommuners forslag til vandhandleplaner for realiseringen af de statslige vandplaners indsatser.

Det er Naturstyrelsens opfattelse, at Rødovre Kommunes forslag til vandhandleplan grundlæggende opfylder miljømålslovens krav og giver overblik over kommunens planlagte implementering af de statslige vandplaner, såfremt følgende forhold rettes inden vedtagelse:

Naturstyrelsen bemærker, at det fremgår af vandhandleplanen, at et område med kolonihavehuse, hvor der er krav om spildevandsrensning i henhold til rensklasse-O, skal kloakeres i vandplanens første planperiode. Naturstyrelsen skal oplyse, at styrelsen betragter en sådan indsats som gennemført, når kommunen har meddelt alle berørte grundejere påbud om tilslutning til kloakken. Det betyder, at alle påbud skal være meddelt senest d. 30. oktober 2016, der er fristen for gennemførelse af vandplanernes indsatsprogram for spildevand i første planperiode. Dette bør fremgå af vandhandleplanen. Kommunen fastsætter selv tidsfristen for den konkrete fysiske tilslutning til kloakken i overensstemmelse med gældende regler herfor.

Naturstyrelsen har endvidere bemærket sig, at der ikke er overensstemmelse mellem oplysningerne i vandplanen og oplysningerne i vandhandleplanens tabel 1, side 1, og tabel 3, side 18. Disse tabeller bør således opdateres. Rødovre Kommune er velkommen til at kontakte Michael Tranekær Jensen (mitje@nst.dk) for nærmere oplysninger herom.

I relation til virkemidler indgår "Ændret vandløbsvedligeholdelse" i figur 12, side 17. Ændret vandløbsvedligeholdelse indgår imidlertid ikke længere som et virkemiddel i vandplanerne, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fjerne virkemidlet i figuren.

Følgende fremgår af afsnit 4.1.3, side 13: *"Den nuværende tilstand i Fæstningskanalen er i vandplanen vurderet til moderat økologisk potentiale på baggrund af mængden af alger i søvandet."* Det bør præciseres, at tilstanden i Fæstningskanalen er ukendt.

Naturstyrelsen bemærker endvidere i relation til figur 9 og figur 10 i handleplanen, at den økologiske tilstand i Harrestrup Å mellem Slotsherrensvej og tilløbet i Kalveboderne er ukendt, da vandløbet er et blødbundsvandløb. Som det også fremgår af vandhandleplanens side 1, er det tidligere mål om faunaklasse 4 i blødbundsvandløb bortfaldet. Det skyldes, at DCE forud for udarbejdelsen af basisanalysen for vandområdeplan 2015-2021 revurderede sin vurdering af anvendeligheden af DVFI for blødbundsvandløb. Som en konsekvens heraf er miljømålet for økologisk tilstand for blødbundsvandløb nu generelt "god økologisk tilstand", men det detaljerede mål i form af faunaklasse er bortfaldet.

I relation til figur 12 bemærker Naturstyrelsen, at en punkt-indsats i form af en spærring ved Damhussøen er vist på kortet som en strækningsindsats. Dette kan med fordel opdateres i figuren.

Naturstyrelsen bemærker endelig, at formuleringen nederst på side 11 om indvinding bør ændres til: *"For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand."*

Med venlig hilsen



Sara Westengaard Guldager
Kontorchef
Naturstyrelsen



Rødovre den 5. august 2015

Rødovre kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Att. Teknisk forvaltning.

SeniorRådets høringssvar til forslag til vandhandleplan.

SeniorRådet har modtaget ovennævnte forslag til vandhandleplan i høring.
Vi har ingen kommentarer eller ændringer til forslaget.

Med venlig hilsen
På SeniorRådets vegne
Ruth Mørch
Formand for SeniorRådet

SeniorRådet

Adresse: Gunnekær 64, underetagen
2610 Rødovre
Træffetid: Torsdag kl. 10.00 – 12.00
Telefon: 36 37 97 99
E-mail:



l.dk

Web: www.rk.dk/SeniorRaadet

Formand Ruth Mørch

Adresse: Ulkær 6 st. th.
2610 Rødovre
Telefon: 36 47 04 61
Mobil: 21 26 77 55
E-mail: ruth@loophole.dk

Lars Kyhnau Hansen

Fra: Else Marie Jakobsen <elja@hofor.dk>
Sendt: 04. august 2015 14:56
Til: RK-e-post
Emne: bemærkninger til Rødovre Kommunes Forslag til vandhandleplan 2015
Vedhæftede filer: Security Marking.txt

Til Rødovre Kommune

HOFOR har følgende bemærkninger til Rødovre Kommunes forslag til vandhandleplan 2015.

Af planens s. 19 fremgår det, at

"Rødovre Kommune kan allerede på nuværende tidspunkt forudse, at tidsplanen i tabel 5 ikke kommer til at holde. Dette skyldes, at spildevandsforsyningen i Rødovre i dag drives af virksomheden HOFOR A/S, der planlægger og gennemfører indsatsen over for regnvandsbetingede overløb til Harrestrup Å ud fra en samlet tids- og investeringsplan, der ikke tager hensyn til kommunegrænserne."

HOFOR foreslår, at dette afsnit udgår eller omformuleres, idet det kan forstås sådan, at tidsplanens manglende overholdelse skyldes, at driften nu varetages af HOFOR A/S. HOFOR finder ikke, at dette giver et retvisende billede af HOFOR's varetagelse af drift og investeringer. HOFOR planlægger investeringer i den enkelte ejerkommune. For Harrestrup Å gælder det dog, at indsatserne bedst ses i en større sammenhæng, og her arbejder HOFOR derfor på at finde optimale løsninger på tværs af kommunerne.

Af planens s. 20 fremgår det, at

"De to tunnelerede rørbassiner er meget omfattende og komplekse anlægsprojekter, der forventes færdiggjort i 2016 eller 2017. Først når de er færdige, vil HOFOR A/S have ressourcer til at begynde at planlægge og gennemføre indsatsen over for regnvandsbetingede overløb på strækningen nord for Roskildevej, som blandt andet omfatter de to overløb ved Elstedvej (DCH0101) samt Elvergårdsvej (DHG1601) i Rødovre Kommune."

Der er ikke direkte sammenhæng mellem de nævnte overløb nord for Roskildevej og de to tunnelerede rørbassiner. På grund af en prioritering af ressourcer er det besluttet at udskyde forprojekteringen af overløbet ved Elstedvej, så overløbene ved Elstedvej og Elvergårdsvej udføres i løbet af 2016. HOFOR foreslår, at ovennævnte afsnit formuleres i overensstemmelse hermed.

Endvidere fremgår det af planens s. 20, at

".... det krav, der tidligere var i vandplanerne, om maksimalt 5 årlige overløb og en årlig udledning på cirka 250 m3 pr. reduceret hektar."

Det bemærkes, at kravet i vandplanerne var en årlig udledning på 250 m3 pr. reduceret hektar, hvilket svarer til 5 årlige overløb. Kravet var ikke "5 årlige overløb".

Med venlig hilsen

Else Marie Jakobsen
Chefkonsulent
Miljø og Samarbejder - Klimatilpasning

Direkte tlf: 2795 4046
E-mail: elja@hofor.dk
Tænk på miljøet - spar på vand og energi !