

NOTAT

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til Hovedstadens Beredskabs Dimensioneringsplan RBD 2017+

Hovedstadens Beredskab har d. 22. juli modtaget Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til Hovedstadens beredskabs Dimensioneringsplan RBD2017+. Overordnet set mener Beredskabsstyrelsen, at planforslaget sikrer god overensstemmelse mellem Hovedstadens Beredskabs dækningsområdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Udtalelsen indeholder således kun tre mindre punkter, der giver anledning til bemærkninger:

Operativ ledelse

Beredskabsstyrelsen efterlyser en evaluering af om hvorvidt Hovedstadens Beredskab kan overholde det fastlagte serviceniveau med den nye struktur for indsatsledervagten, der blev indført med den Risiko-baserede Dimensionering for 2016.

Hovedstadens Beredskab vil foretage en grundig evaluering af indsatslederstrukturen i slutningen af 2016 / primo 2017. Hovedstadens Beredskabs Operative Ledelse følger området nøje og sikrer at beredskabet løbende er dimensioneret til risikobilledet.

CBRNE-hændelser

I udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen gøres opmærksom på, at Kemisk Beredskab kan assistere ved indsatser i felten.

Vedr. håndtering af CBRNE-hændelser er Hovedstadens Beredskab allerede i kontakt med Kemisk Beredskab i København, som vi har et godt samarbejde med. I RBD2017+ tænkes der primært på behovet for hurtig detektering, inden en indsats kan påbegyndes og ressourcerne fra Hedehusene eller Næstved når frem.

27-07-2016

Sagsnr.
2016-0233568

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

Da Kemisk Beredskab kan være optaget af andre opgaver er det nødvendigt, at Hovedstadens Beredskab selv har detekteringsudstyr til sporing af bl.a. kemiske kampstoffer og radioaktivitet, således at indsatsen umiddelbart kan igangsættes, idet det ikke kan forsvares, at afvente en assistance fra Beredskabsstyrelsen i en hovedstad som København.

Vandforsyning

Beredskabsstyrelsen har efterspurgt supplerende oplysninger om anvendelse af tankvogne i forbindelse med vandforsyning til brandslukning, i de områder hvor vandforsyning baseres på anvendelse af tankvogne.

Hovedstadens Beredskab har på den baggrund redigeret RBD2017+ med svar på de spørgsmål som Beredskabsstyrelsen har efterspurgt.