



Notat om	Byggearbejder Schweizervænget	Dato 29. juni 2016
Sagsbehandler	Vinnie Skovsted	
Journal id	B. 2016-0500	

Udskiftning af brugsvandsinstallationer kræver ikke byggetilladelse, hvis de nye ledninger placeres samme sted som de eksisterende.

Hvis ledningerne placeres, så der foretages nye gennembrydninger af etageadskillelser eller lodrette lejlighedsskel, kræver det byggetilladelse. Det samme gælder for varmeanlæg og udsugning.

Etablering af nye radiatorer, kræver ikke byggetilladelse.

Udskiftning af kviste og efterisolering karnapper kræver byggetilladelse.

En ansøgning om byggetilladelse skal som minimum indeholde fuldmagt fra ejendommens ejer, beskrivelse af de byggearbejder, der skal udføres, relevant tegningsmateriale (plan facade og snit) redegørelse for at bestemmelserne i Bygningsreglementet opfyldes, fx energikrav.