

Hovedstadens Letbane  
Metrovej 5  
København S

10. februar 2017

## Dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter

Hovedstadens Letbane har d. 18. november 2016 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Ansøgningen vedrører både overskridelser af støjgrænserne i forskriften og nødvendigt aften- og natarbejde i forbindelse med den kommende etablering af Letbanen på Ring 3.

Som bilag til ansøgningen er der fremsendt en støjhåndteringsplan, der detaljeret beskriver de forventede aktiviteter, disses varighed samt forventede gener. Det er ligeledes angivet, hvor det vil blive nødvendigt at arbejde udenfor normal arbejdstid (normal arbejdstid er kl. 07:00-18:00 på hverdage, jævnfør forskriften)

Støjhåndteringsplanen indgår i udbudsmaterialet, og Hovedstadens Letbane vil i forhandlinger med entreprenører lægge vægt på, at arbejderne udføres så lidt støjende som muligt indenfor en rimelig projektøkonomi. Ligeledes vil der ved forhandling om projekttidsplanen blive lagt vægt på, at de støjende arbejder udenfor normal arbejdstid begrænses så vidt muligt, under hensyn til både trafikafviklingen og projektøkonomien.

Det forventes, at der indgås kontrakter med entreprenører i sensommeren 2017, hvorefter selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Det samlede anlægsarbejde forventes færdigt så de første passagerer kan køre med Letbanen i 2024.

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes, at der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

- Krydsombygning ved Slotsherrensvej nordlig rampe – Nordre Ringvej
- Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
- Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes at støjgrænserne i forskriften overskrides (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

- Bro- og tunnelarbejde ved Harrestrup Å
- Bro- og tunnelarbejde ved Slotsherrensvej
- Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
- Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

Miljøkontoret  
Rødovre Parkvej 150  
2610 Rødovre  
rk@rk.dk  
www.rk.dk

Kontakt  
Sagsbehandler  
Marianne Holm Andersen  
Telefon  
36377220

Reference  
17/002683-4

Det er på ansøgningstidspunktet ikke muligt at angive præcise perioder for det arbejde, der kommer til at foregå udenfor normal arbejdstid, men der er angivet en anslået varighed for de forskellige delprojekter.

Rødovre Kommune vurderer, at det er nødvendigt at meddele dispensation til, at en række delprojekter må foregå udenfor normal arbejdstid, samt til at andre delprojekter forventes at overskride støjgrænsen på 70 dB.

Vurderingen er begrundet i, at arbejderne vurderes at medføre uacceptable gener for trafikken langs Ring 3, hvis de udelukkende udføres i dagtimerne på hverdage. Flere af arbejderne vil desuden påvirke trafikken på de krydsende motorveje og jernbaner, hvilket vil have meget omfattende konsekvenser for færdslen i store dele af Hovedstadsområdet, såfremt de udføres i dagtimerne.

#### **Afgørelse:**

Rødovre Kommune meddeler hermed, i henhold til § 15 i Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, dispensation til Hovedstadens Letbane til at gennemføre enkelte delprojekter udenfor normal arbejdstid, i forbindelse med etableringen af Letbanen på Ring 3.

Der meddeles ligeledes dispensation til, at grænseværdien på 70 dB overskrides indenfor normal arbejdstid i et begrænset område af Rødovre Kommune, i forbindelse med etableringen af Letbanen i Ring 3.

Dispensationen gives på følgende vilkår:

1. Arbejde udenfor normal arbejdstid (kl. 07:00 – 18:00 på hverdage) må kun forekomme ved de i støjhåndteringsplanen angivne delprojekter.
2. Overskridelse af støjgrænsen på 70 dB må kun forekomme indenfor normal arbejdstid (kl. 07:00 – 18:00 på hverdage) ved de i støjhåndteringsplanen angivne delprojekter.
3. Information til og kommunikation med naboer mv. skal foregå som beskrevet i Støjhåndteringsplanens s. 74-77

Rødovre Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 3d i Lov nr. 165 af 26. februar 2014 med senere ændringer, om Letbane på Ring 3.

Med venlig hilsen

Marianne Holm Andersen

Bilag: Letbane på Ring 3, støjhåndteringsplan af 30. november 2016