

MARIUS PEDERSEN A/S
Islevdalvej 119
2610 Rødovre

11. maj 2017

Tillægsgodkendelse til nyt tankanlæg

Marius Pedersen A/S har den 27. marts 2017 fremsendt en revideret ansøgning om godkendelse til etablering af et tankanlæg på Islevdalvej 119, Rødovre. Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 12. januar 2016.

Materiale anvendt i sagen

- Ansøgning fra BOM d. 15. december 2017
- Revideret ansøgning fra BOM d. 3. marts 2017
- Revideret BOM ansøgning indsendt pr. mail d. 27. marts 2017

Baggrund for ansøgningen

Marius Pedersen A/S har ansøgt om at etablere et nyt tankanlæg på virksomheden til tankning af egne maskiner og biler. Tankanlægget består af en dobbelttank og tankstander samt en impermeabel påfyldningsplads, hvor tankning skal foregå. Herudover ansøger virksomheden om at flytte et eksisterende AdBlue-tankanlæg, således det placeres i forlængelse af det nye tankanlæg. Dobbelttanken skal rumme henholdsvis 30m³ dieselolie til tankning af lastbiler og 8m³ entreprenørdiesel til de maskiner, der bruges på virksomheden. Dobbelttanken vil være placeret i en tæt 40" container, som kan flyttes på samme måde som en skibscontainer. Tankstanderen tilkobles begge tankene, således at den kan betjene både lastbiler og maskiner. Tankstanderen skal placeres på påfyldningspladsen, hvor der er kontrolleret afløb via sandfang og olieudskiller til det offentlige kloaksystem. Ved etablering af det nye tankanlæg bliver den eksisterende 2.000 L olietank til tankning af maskiner sløjft.

Afgørelse

Rødovre Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af 12. januar 2016 til etablering af et nyt tankanlæg til tankning af virksomhedens lastbiler og maskiner.

Afgørelsen meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven¹. Afgørelsen omfatter miljømæssige forhold, som er defineret i kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen².

Miljøkontoret

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
rk@rk.dk
www.rk.dk

Kontakt

Sagsbehandler
Mythily Thava
Telefon
36377187

Reference

12/003228-186

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer

² Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed

Tankanlægget skal overholde bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen³.

Alle vilkårene i miljøgodkendelsen af 12. januar 2016 er fortsat gældende. Herudover stilles der følgende supplerende vilkår til det nye tankanlæg:

1. Containeren med dobbelttanken må ikke flyttes fra den i tillægget godkendte placering. Tankning skal foregå på dertil indrettet påfyldningsplads.
2. Det skal sikres, at det kun er personale som er instrueret i brugen af anlægget, der anvender det.
3. Tankning skal ske under opsyn af personale. Påfyldning af olietankene skal ligeledes ske under opsyn. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning.
4. Tankanlægget til AdBlue skal placeres som angivet på situationsplanen i bilaget.
5. Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter at den er meddelt.
6. Hvis brugen af tankanlægget varigt ophører, skal virksomheden sløjfe anlægget. Ved sløjfning af anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes. Alternativt kan påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
7. Virksomheden skal senest 4 uger efter sløjfningen fremsende en meddelelse til tilsynsmyndigheden om, at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de truffe foranstaltninger.

Tillægget er gældende fra og med den dato, den er meddelt.

Et udkast til afgørelsen har været sendt i høring hos virksomheden. Virksomheden har d. 8. maj 2017 indgivet bemærkning vedrørende tilslutning af spildevand fra den nye påfyldningsplads til det offentlige kloaksystem. Virksomheden har i ansøgningen lagt op til at spildevandet fra påfyldningspladsen via sandfang og olieudskiller tilsluttes det kommunale regnvandssystem. I miljøgodkendelsen er der stillet vilkår om tankning skal ske på den godkendte påfyldningsplads med afløb til det kommunale spildevandssystem.

Det er Rødovre Kommunes vurdering, at der er en væsentlig risiko for spild i forbindelse med tankning af lastbiler og maskiner samt ved påfyldning af brændstoftankene fra tankbilerne. Ved større spild eller uheld er der risiko for at olieudskilleranlægget ikke er i stand til at tilbageholde oliemængden. Hvis spildevandet fra påfyldningspladsen er tilsluttet regnvandssystemet, vil dette medføre væsentlig forurening af jord, grundvand og overfladevand. Rødovre Kommune vurderer derfor, at det er uhensigtsmæssigt, at spildevandet fra påfyldningspladsen tilsluttes regnvandssystemet.

Virksomhedens bemærkning har ikke givet anledning til ændring i miljøgodkendelsen.

Reference:

12/003228-186

Side 2 af 6

³ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rødsystemer og pipelines.

Virksomhedens ansøgning om etablering af tankanlægget er blevet behandlet af Rødovre Kommunes byggemyndighed samt Hovedstadens Beredskab.

Miljøteknisk vurdering

I miljøgodkendelse af 12. januar 2016 er der stillet standardvilkår "3.6.1" om sikring af tanke mod påkørsel og at påfyldningsstuds og aftapningshane skal placeres på tæt belægning med kontrolleret afløb. Herudover er der stillet standardvilkår "3.7.11" og "3.7.12" om, at virksomheden skal udarbejde procedure for brug, vedligeholdelse og egenkontrol med tankanlægget samt håndtering af uheld/spild. Desuden er der stillet vilkår til egenkontrol om funktionsprøvning "3.7.9" samt visuel kontrol af utætheder "3.7.10". Disse vilkår gælder også for det nye tankanlæg. De supplerende vilkår 3.6.13, 3.6.14 og 3.6.15 i miljøgodkendelsen omkring tankanlægget til AdBlue gælder ligeledes, selvom placeringen er ændret.

Virksomheden beskriver i ansøgningen, at containeren med dobbelttanken kan flyttes som en skibscontainer. Der stilles vilkår om, at dobbelttanken ikke må flyttes til et andet sted og at tankning skal ske på den godkendte påfyldningsplads (vilkår 1). Herved sikres, at tankningen sker på en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet via et udskilleranlæg til det kommunale spildevandssystem.

Der stilles vilkår om, at tankanlægget kun må benyttes af personale, som er blevet instrueret i det (vilkår 2). Herved sikres det, at tankanlægget bliver benyttet korrekt.

Der stilles vilkår om, at selve tankpistolen ikke må være indrettet sådan, at den kan fastlåses under tankning samt at påfyldning af olietankene og tankning skal ske under opsyn (vilkår 3). Herved sikres det, at der altid er en medarbejder tilstede, når der tankes. Eventuelle uregelmæssigheder vil således blive konstateret, når de indtræffer, og relevante foranstaltninger kan straks iværksættes. Spild i større omfang, for eksempel på grund af defekt pistol, mør slange, dårlige samlinger eller kørsel med pistol stadig placeret i entreprenørmaskinen eller lastbilen kan derved undgås.

Herudover er der stillet vilkår om de nødvendige foranstaltninger, der skal træffes, hvis tankanlægget tages varigt ud af drift (vilkår 6 og 7).

Rødovre Kommune vurderer, at indretning og drift af tankanlægget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Rødovre Kommune meddeler et særskilt tillæg til virksomhedens tilslutningstilladelse af 3. februar 2016, hvor der vil blive stillet nogle supplerende vilkår til indretning og drift af det nye tankanlæg og påfyldningsplads.

VVM afgørelse

Anlægget er opført på bilag 2 pkt. 12b "Anlæg til bortskaffelse af affald" i VVM-bekendtgørelsen⁴. Projektet skal derfor screenes i henhold til kriterierne i bilag 3.

Reference:

12/003228-186

Side 3 af 6

⁴ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 06/11/2014

Rødovre Kommune har foretaget en screening, i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3, og har i den forbindelse vurderet, at etablering af et overjordisk tankanlæg hos Marius Pedersen A/S, Islevdalvej 119, Rødovre ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er VVM-pligt.

Det vurderes at miljøgodkendelsens vilkår, der skal forebygge og sikre at der ikke sker en forurening af luft, vand, jord og undergrund kan overholdes samt at virksomhedens aktiviteter ikke forventes at overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Offentliggørelse

Afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelsen inkl. afgørelsen om at ændringen ikke er omfattet af kravet om VVM-redegørelse vil blive bekendtgjort på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk.

Med venlig hilsen

Poul Jepsen
Teknisk direktør

Reference:

12/003228-186

Klagevejledning over miljøgodkendelsen

I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan kommunens afgørelse i henhold til § 33 stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klageberettigede er afgørelsens adressat, enhver der har individuel interesse i sagens udfald samt de i Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 nævnte klageberettigede interesseorganisationer i det omfang de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse dvs. den 5. juli 2017. Godkendelsen vil blive bekendtgjort på DMA portalen, www.dma.mst.dk den 5. juli 2017.

Klagen indgives til Rødovre Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening, Klageportalen. En vejledning i brug af Klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

<http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/>

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser samt borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra Rødovre Kommune eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage til:

Rødovre Kommune,
Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre
Eller som epost til rk@rk.dk

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af Rødovre Kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Rødovre Kommune sørger for at sende din anmodning videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen. Du får besked fra Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning over afgørelse om ikke VVM-pligt

I henhold til planlovens § 58, stk. 1 nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettiget er:

- Miljø- og fødevarerministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at forenin-

gen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse dvs. den 5. juli 2017. Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive bekendtgjort på Rødovre Kommunes hjemmeside www.rk.dk den 5. juli 2017.

Klagen indgives til Rødovre Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening, Klageportalen. En vejledning i brug af Klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link:

<http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/>

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, jf. lov om Planklagenævnet. Bliver gebyret ikke betalt på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, bliver klagen afvist. Du finder en vejledning om gebyrordning på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside, www.nmnk.dk.

Gebyret bliver betalt tilbage hvis

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse bliver ændret eller ophævet
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller
- klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Bemærk at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, bliver gebyret dog ikke betalt tilbage.

Søgsmål

Hvis du/l ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene skal det ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. § 62 i planloven.

Underretning om afgørelsen

Rødovre Kommune har foruden adressaten underrettet følgende personer, organisationer og myndigheder om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen: sst@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnroedovre-sager@dn.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Bilag

Situationsplan

Reference:

12/003228-186

Side 6 af 6