

Energibesparelser

Ejendom

Beskrivelse:

Varmereduktion:

Elreduktion:

Økonomisk besparelse:

[MWh]

[MWh]

[Kr.]

| Ejendom | Beskrivelse: | Varmereduktion: [MWh] | Elreduktion: [MWh] | Økonomisk besparelse: [Kr.] |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Islev skole | Optimering af ventilation 1. sal | 0,0 | 8,1 | 13.770 |
| Islev skole | Separation af varme og ventilation | 43,1 | 37,9 | 92.445 |
| Islev skole | PIR i festsal | 0,0 | 4,0 | 6.800 |
| Espevang | Teknisk isolering i kælder | 17,8 | 0,0 | 11.570 |
| Tinderhøj skole | Etablering af PIR i forbindelse med ombygning | 0,0 | 2,9 | 4.930 |
| Tinderhøj skole | Udskiftning af centralvarepumpe | 0,0 | 3,1 | 5.219 |
| Tinderhøj skole | Udskiftning af kammerventilatorer i skattekisten og piratskibet | 0,0 | 23,9 | 40.630 |
| Rødovre hallen | Optimering af ventilation i hallen | 0,0 | 67,1 | 114.070 |
| Ørbygård | Udskiftning af centralvarmepumpe | 0,0 | 2,1 | 3.570 |
| Rødovre skole | Renovering af brugsvandsanlæg | 0,0 | 11,0 | 39.700 |
| | | 60,9 | 160,1 | 332.704 |